

Megrendelő:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati ZRt.
2800. Tatabánya, Március 15. út 11.
Tel.: 34/513-811

Munkaszám: 34513

Tervszám: DV 34513

Tervező:

DIALCONT Kft.
2800. Tatabánya, Fő út 1/A
Tel.: 34/512-660

BOKOD TSZ Major
9 telek energia ellátása

c. munka

NYOMVONAL-KIJELÖLÉSI TERV

1. Tervfeladat lap
2. Tervezői nyilatkozat
3. Műszaki leírás
4. Címlista
5. Érintett ingatlanok jegyzéke
8. Rajzjegyzék:
 - DA-32713-01-001-0 Átnézeti helyszínrajz (1:10 000)
 - DH-32713-01-001-0 Nyomvonal-kijelölési rajz (1: 1000)

Müller Márta tervező

Mérnöki Kamarai jogosultság: 11-0499
Szakterületek: ÉT-E; HI

Ellenőr: Magyar Mihály

Mérnöki Kamara tagsági szám: 11-0006
Szakterületek: ÉT-E, V-T, EV, HI

Tatabánya, 2013. 09. 12.



e-on Hálózat

1.

279913

279913

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen működő Részvénytársaság - 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.

Dialcont Kft.

TATABÁNYA

Fő út 1/a

2800

Tatabánya, 2013.08. 06.

Tárgy: Tervezési feladatlap

Ezúton felkérjük Önöket, hogy a 4600001193 számú tervezői keretszerződésnek megfelelően az alábbi műszaki tartalmú beruházás tervezését elvégezni szíveskedjenek

1./ Munka megnevezés: Bokod TSZ major 9 telek energia ellátása

2./ Műszaki tartalom: Meglévő Középfeszültségű hálózatunk (Bokod, Major 7 sz. oszlopa) új leágazást kell építeni és az új középfeszültségű hálózat végére egy OTR állomás (250 kVA) kell létesíteni. Az új állomásból az úttal párhuzamosan két irányba egy-egy kifutást kell építeni 220fm-230fm hosszban.

A 9 fogyasztó által igényelt teljesítmény: 368 (272 + 48 + 48) A a csatolt előzetes tájékoztatóban foglaltak szerint A végleges műszaki tartalmat kérjük szíveskedjenek egyeztetni az illetékes projekt-, illetve területgazdával 2013.08.15-ig. Helyszín és időpont megegyezés szerint.

3./ Kért tervekészítési határidő: 2014. 02.28.

4./ Területgazda: Buday árpád

5./ Projektgazda: Persik István

Vezetékgigogos

Gyorsaságukat előre is köszönjük.

Co.: Területgazda, Projektgazda, Dalmadi János, Balázs Miklós.

Üdvözléttel:


Lóderer Albert

E.ON Észak-dunántúli

Áramhálózati Zrt.

Tatabányai Régió Vezető

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tatabányai Régió

1.


Bota Zsuzsanna

E.ON Észak-dunántúli

Áramhálózati Zrt.

Tb. Reg. területi referens

Igazgatóság:
Patay László
(Igazgatóság elnöke)
Gelencsér Lajos
Mező Csaba
Székhely:
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győr-Moson-Sopron
Megyei Cégbíróság
Cg 08-10-001534

2013 AUG 12

ALAPADAT PONTOSÍTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Bokod TSZ Major 9 telek energia ellátása (Mszt: 34513)

tárgyú tervhez

A tárgyi munka „Tervfeladat lapján” meghatározott műszaki tartalmával kapcsolatban a tervezői észrevételek figyelembevételével a következő módosítások szükségesek:

1. Műszaki tartalom változás:

Tervezési feladat E.ON kiírás szerint:

Az E.ON meglévő középvezetékű (Bokod Major) 20 kV-os hálózatának 7 sz. oszlopáról új leágazást kell létesíteni és az új középvezetékű hálózat végére egy OTR állomást (250 kVA) kell kiépíteni.

Az új OTR állomásból az úttal párhuzamosan két irányba egy-egy kisfeszültségű (0,4 kV-os) kifutást kell építeni szigetelt légvezetékekkel 220 m – 230 m hosszban.

(A 9 fogyasztó által igényelt teljesítmény fázisonkénti névleges árama: 368 (272+48+48) A.)

Tervezési feladat E.ON Alapadat pontosítási jegyzőkönyve szerint módosul az alábbiak szerint:

Az új OTR állomásból az úttal párhuzamosan két irányba egy-egy kisfeszültségű (0,4 kV-os) kifutást kell építeni szigetelt légvezetékekkel 134 m – 388 m hosszban.



2. Adatszolgáltatási határidő:


3. A változások miatt szükséges-e a szerződést módosítani?

-igen^x
-nem^x

^xa megfelelő választ kérjük aláhúzni

Tatabánya, 2013. 09. 12.

 
Projektgazda / Területgazda
Persik István / Buday Árpád


Tervező mérnök
Müller Márta

2.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott:.....Müller Márta.....

a

Bokod 9 telek energia ellátása

(Tervszám: 34513)

tárgyi létesítmény felelős tervezője

a Munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény 19.§.(2) bekezdésében,
a Tűz elleni védekezésről szóló 1996 évi XXXI. törvény 21.§.(3) bekezdésében, továbbá
a 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosmű Műszaki Biztonsági
Követelményei Szabályzat 5.1.1.2, 5.1.1.3 pontjában előírt kötelezettségek alapján

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A közcélú hálózat idegen ingatlanon történő elhelyezésére a hálózati engedélyes javára a Hatóság vezetékjogot engedélyezhet, ha az a közcélú hálózat szükséges fejlesztése érdekében indokolt és az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza. A tervezett új villamos berendezésnek (meglévő berendezés, átalakított, bővített részének) a tervei, a valamennyi rájuk vonatkozó (kiadási évszámmal is megadott) felsorolt nemzeti szabványoknak megfelelnek. A nemzeti szabványoktól való eltérésre nem volt szükség.

A terv megfelel az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Munkavédelmi-, Tűzvédelmi-, Környezetvédelmi eljárásaiban, utasításaiban megfogalmazott előírásoknak, az érvényben lévő típusterveknek, továbbá a megbízó belső ügyrendjeiben, technológiai utasításaiban foglaltaknak. Az alkalmazott megoldások munkavédelmi, tűzvédelmi és tűz megelőzési, valamint üzemeltetési szempontból megfelelő biztonságúak.

Kijelentem, hogy az MSZ 7487/2. Közmű- és vezetékek elrendezése közterületen” és az MSZ 7048/1, 2, 3 „Körzeti gázelosztó rendszerek védőtávolságai” ajánlásait betartottam., a közműszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza.


A tervezés az alábbi törvényi előírások, és jogszabályok:

- 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről
- 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről.
- 11/2011. (IX.06.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
- 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei Szabályzat kiadásáról,
- valamint az EON. Hungária Zrt. munkaszervezeteinél kötelező érvényűvé nyilvánított villamos szabványok szerint történt.

Kijelentem továbbá, hogy:

- a megkeresetteken kívül más hatóságot, közművet, és ingatlantulajdonost a létesítendő hálózat nem érint,
- a létesítendő hálózat az általa érintett ingatlanok használatát lényegesen nem akadályozza.

Kelt: Tatabánya, 2013. 09. 09.



Müller Márta

Mérnöki K. Ny.sz.: 11-0499

Tervezői jogosultság: ÉT-E, HI